

АКТ  
проверки готовности общеобразовательной организации  
к 2024/2025 учебному году

составлен « 13 » августа 2024 года

Полное наименование общеобразовательной организации, год постройки Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксонская средняя школа», 1994г.

Юридический и фактический адрес организации, телефон 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова д.17, 8 (39 152) 2-44-29; 2-43-15

Фамилия, имя, отчество руководителя Низовцева Джамия Ахмедулловна

В соответствии с Распоряжением Администрации ТДНМР от 07.06.2024г. № 523-а «О подготовке общеобразовательных организаций Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района к 2024/2025 учебному году» проверка проводилась комиссией, в составе:

Друшова Татьяна Александровна	заместитель Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по вопросам образования и культуры – начальник Управления образования, председатель муниципальной комиссии
члены комиссии:	
Аксютина Элиза Исаевна	заместитель заведующего отделом ресурсного и материально-технического обеспечения Управления образования Администрации муниципального района
Белых Вера Николаевна	Заместитель начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району, подполковник полиции (по согласованию)
Большакова Надежда Васильевна	начальник отдела образовательных учреждений сельского поселения Хатанга Управления образования Администрации муниципального района (в части образовательных организаций с.п. Хатанга)
Донченко Екатерина Николаевна	Начальник ПЦО ОВД младший лейтенант полиции отдела вневедомственной охраны по ТДНР – филиала «ФГКУ УВО ВНГ РФ по Красноярскому краю» (по согласованию)
Иванова Галина Анатольевна	руководитель группы хозяйственно-эксплуатационного обеспечения Управления образования Администрации муниципального района
Жестянкин Станислав Владимирович	Старший государственный инспектор безопасности дорожного движения отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району (по согласованию)
Тюкпиеков Евгений Арсентьевич	Государственный инспектор дорожного надзора отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району (по согласованию)
Трофимов Антон Николаевич	заместитель начальника отдела вневедомственной охраны по ТДНР – филиала «ФГКУ УВО ВНГ РФ по Красноярскому краю» старший лейтенант полиции (по согласованию)
Шопин Андрей Анатольевич	заместитель Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по общим вопросам - начальник Управления по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района



По результатам проверки комиссией установлено следующие:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ):	Устав ТМК ОУ «Диксонская средняя школа», утверждённый приказом Управления имущественных отношений № 62 от 09.03.2016г.
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственностью учредителя (здания)	Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю о закреплении имущества на праве оперативного управления, дата выдачи 15.02.2010г. 24 ЕИ 481808
3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)	Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, дата выдачи 15.02.2010г 24 ЕИ 481808
4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, какие реализуются виды общеобразовательных программ)	Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы, выдана «07» ноября 2014г, серия 24 ЛО1, № 0000856, регистрационный номер 7707-л, Министерство образования и науки Красноярского края, срок действия лицензии - бессрочно, приложением №1 (дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых)
- Предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные) -	Дополнительные образовательные услуги не предоставляются
5. Наличие материально - технической базы и оснащенности образовательного процесса	укомплектовано 100%
6. Наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря, его состояние	спортивный зал площадью 283,3 м2 с наличием необходимого спортивного инвентаря и оборудования, удовлетворительное (капитальный ремонт 2022г.)
7. Укомплектованность штатов (если недостает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов)	укомплектовано 100%
8. В 2024/2025 учебному году	классов 11 обучающихся 31 из них: - в 1 смену классов <u>11</u> обучающихся 31 - во 2 смену классов <u>0</u> обучающихся <u>0</u>
9. Техническое состояние здания	Ограниченно работоспособное техническое состояние (Технический отчет от 30.11.2021г. ООО «Мерзлотный инженерно-строительный центр» №792/21-от)
10. Наличие актов плановых и внеплановых осмотров согласно	Акты осмотра здания от 05.07.2023г., 17.04.2024г., 12.04.2024г.

ВСН 58-88 (р)		
11. Проведение работ капитального характера (наименование, организация)	ремонтных работ подрядная	Не проводились
12. Проведение работ текущего характера (наименование, организация)	ремонтных работ подрядная	1) МУП «Диксонсервис» - замена стояков отопления, замена системы отопления дошкольная группа (от холодного тамбура до склада) и тепловой узел-столовая на 1 этаже; демонтаж и монтаж пробок на чугунных радиаторах; монтаж соединительных деталей. Ремонт и замены электрических ламп и выключателей. 2) Косметический ремонт в кабинетах школы, силами работников школы. 3) Утепление кабинетов на 3 этаже школы (кабинет информатики, русского языка, методический кабинет) – контракт ГПХ.
13. Состояние закрепленной территории за общеобразовательной организацией	территории, за	площадь участка. 4166 м <sup>2</sup> , состояние удовлетворительное. Вывоз ТКО производится МУП «Диксонсервис»
14. Обеспечение безопасности (в том числе обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия)	мер	установлено ограждение территории; система видеонаблюдения; тревожная сигнализация; автоматизированная пожарная сигнализация акустическая система АС-2; пожарный извещатель дымовой; звуковой оповещатель «Свиристель - 12К»; объектовая станция «Стрелец-Мониторинг»; прямой канал связи с ПЧ в г. п. Диксон; оповещатель охранно-звуковой ПКИ «Иволга», ИП 212-45, световое табло «Выход»; система видеонаблюдения и система контроля допуском с функцией автоматического открывания замка при срабатывании пожарной сигнализации; приказы об ответственности за ПБ, периодические инструктажи с сотрудниками по ПБ. Наличие круглосуточной охраны школы (18.00-20.00, 20.00-08.00 – сторож; 08.00- 18.00 – гардеробщик).
15. Состояние антитеррористической и противокриминальной защищенности общеобразовательной организации, в том числе:	и	
- наличие паспорта безопасности объекта	Паспорта	Паспорт безопасности ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» г.п. Диксон от «15» ноября 2022г.
- обеспечение доступности зданий и сооружений общеобразовательной организации для инвалидов и маломобильных групп населения	доступности зданий и сооружений общеобразовательной организации для инвалидов и маломобильных групп населения	Паспорт доступности зданий и сооружений ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» утвержден 08.07.2021г ( <a href="http://taimyr4-1.ru/dok/dostup/паспорт_доступности">http://taimyr4-1.ru/dok/dostup/паспорт_доступности</a> ) Для доступности маломобильных групп населения имеется: - гусеничный подъемник; - при входе в школу установлена кнопка для вызова персонала, звонок установлен на вахте; - имеются тактильные пиктограммы в коридорах школы для слабовидящих; - при входе в школу, а также на каждом этаже имеются



<p>- организация мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций</p>	<p>планы эвакуаций на языке Брайля для слабовидящих.</p> <p>Проведение учений и инструктажей по антитеррористической защищенности с обязательной отметкой в журнале инструктажей под роспись.</p> <p><b>1. Приказы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Приказ о назначении ответственного за эксплуатацию зданий <u>№ 01/07 –а от 18.01.2024г;</u></li> <li>- Приказы о проведении учений по эвакуации <u>№ 01/ 51 от 17.05.2024г</u></li> <li>- Приказ о назначении ответственного за первичные средства пожаротушения <u>№ 01/83 от 06.08.2024г</u></li> <li>- Приказ об ответственном за пожарную безопасность в 2024-2025 учебном году <u>№ 01/84 от 06.08.2024г</u></li> <li>- Приказ о назначении ответственных и обеспечении антитеррористической защищенности в 2024- 2025 учебном году - <u>№ 01/ 85 от 06.08.2024г.</u></li> <li>-Приказ_о назначении ответственных за Пожарную безопасность в помещениях здания школы <u>№ 01/86 от 06.08.2024г</u></li> <li>- Приказ о назначении ответственного по обеспечению безопасности обучающихся во время учебного процесса <u>№ 01/87 от 06.08.2024г</u></li> <li>- Приказ о противопожарной безопасности в арендуемых помещениях <u>№ 01/88 от 06.08.2024г</u></li> <li>- Приказ о создании добровольной пожарной дружине <u>№ 01/89 от 06.08.2024г</u></li> <li>- Приказ о порядке проведения огневых работ <u>№ 01/90 от 06.08.2024г</u></li> <li>- Приказ о назначении ответственного за работу по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма <u>№ 01/91 от 06.08.2024г</u></li> <li>- Приказ о порядке и периодичности проведения противопожарных инструктажей <u>№ 01/92 от 06.08.2024г</u></li> <li>-Приказ о противопожарном режиме в 2024-2025 учебном году <u>№ 01/93 от 06.087.2024</u></li> </ul> <p><b>2. Инструктажи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Инструктажи по проведению обучения в области пожарной безопасности – <u>19.12.2023г, 10.01.2024г, 25.04.2024г., 13.06.2024г, 27.06.2024г;</u></li> <li>- Инструктажи по проведению обучения в области охраны труда- <u>19.12.2023г, 18.04.2024г;</u></li> <li>- Инструктажи по проведению обучения в области антитеррористической защищенности от <u>07.09.2023г, 19.12.2023г, 17.05.2024г, 13.06.2024г, 27.06.2024г.</u></li> </ul> <p><b>3. Ведение журналов:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Журнал регистрации инструктажа по антитеррористической безопасности;</li> <li>2.Журнал осмотра обхода здания и территории образовательной организации.</li> <li>3. Журнал учета посетителей.</li> <li>4. Журнал регистрации инструктажей по пожарной</li> </ol>
---	--

	<p>безопасности</p> <p><b>4. Обучение работников школы по пожарной, антитеррористической безопасности через проведение инструктажей, повышения квалификации в учебных центрах.</b></p>
<p>16. Наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов</p>	<p>Первичные средства пожаротушения (огнетушители, наружный пожарный гидрант) находятся в исправном состоянии.</p> <p>Количество огнетушителей – 18 штук, противопожарное полотно- 2 штуки</p> <p>Тип и марка огнетушителей – ОП- 4 (3) АВСЕ- 01,</p> <p>Состояние эвакуационных путей и выходов <b>обеспечивает</b> беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны, заметно обозначены.</p> <p>Позэтажные планы эвакуации <b>имеются</b>. Ответственные за противопожарное состояние помещений <b>назначены</b></p>
<p>17. Наличие и размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умений действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций</p>	<p>Наглядная агитация по вопросам соблюдения мер безопасности и умений действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций – <b>имеется</b></p> <p>1) Стенд «Дорожная безопасность» (3 этаж)</p> <p>2) Стенд по пожарной безопасности (1 этаж)</p> <p>3) Стенд по антитеррористической защищенности (2, 3 этажи);</p> <p>4) стенд по охране труда (методический кабинет 2 этаж)</p> <p><a href="https://sh-diksonskaya-r04.gosweb.gosuslugi.ru/">https://sh-diksonskaya-r04.gosweb.gosuslugi.ru/</a> - сайт школы (Раздел «Полезная информация»- «Безопасность учеников»)</p>
<p>18. Работоспособность и обеспечение обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации</p>	<p>Система автоматической пожарной сигнализации находится в исправном состоянии.</p> <p>Ежемесячно проводится обслуживание и проверка системы автоматической пожарной сигнализации ИП Лой В.П.</p> <p>МК № К- 0721/23-У от 01.01.2024г «Техническое обслуживание и ремонт средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией»</p> <p>МК № К-0713/23- У от 01.01.2024г «Техническое обслуживание ремонт средств видеонаблюдения»</p> <p>МК К- 0700/23 –У от 01.01.2024г «Обслуживание средств тревожной сигнализации»</p> <p>МК № К- 0702/23-У от 01.01.2024г «Техническое обслуживание и ремонт системы контроля и управления доступом»</p>
<p>19. Укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и инструментом (для организаций с круглосуточным пребыванием детей)</p>	<p>Круглосуточное пребывание детей отсутствует.</p>
<p>20. Наличие не исполненных</p>	<p>Предписание от Роспотребнадзор № 10376 от</p>



предписаний надзорных органов (указать в части чего и причины не исполнения)	23.05.2024г. со сроком устранения до 23.05.2025г. Нарушения устранены – частично. Не устранены нарушения в части меню питания:	
	в меню нет кисломолочных продуктов;	Может быть устранено при увеличении цены талона на питание.
	несоответствие наименования блюд в меню названиям блюд в технологических картах.	Работа по устранению нарушения ведется - приводятся в соответствие технологические карты блюд. Будет устранено до начала учебного года.
21. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся	КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница» договор б/н от 12.04.2021г. (продляется ежегодно).	
22. Наличие столовой или буфета:	столовая, обеспеченность технологическим оборудованием – 100%	
- Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, участков, обеспеченность посудой	санитарное состояние помещений удовлетворительное, обеспеченность посудой – 100%; документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и её работников, <b>имеется.</b> обеспеченность посудой- 100%	
- Организация питьевого режима	питьевые фонтанчики	
23. Готовность организации к работе в осенне-зимний период. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.) ее состояние	теплоцентраль, состояние удовлетворительное	
24. Обеспеченность топливом в % к плану готовой потребности, его хранение (только у кого котельные)	Не требуется	
25. Проверка замеров сопротивления изоляции электросети (дата и номер акта)	Протокол №73 от 24.03.2022г. Испытательная электротехническая лаборатория ООО «Импульс»	
26. Проведение своевременного и качественного технического обслуживания, ремонта, испытаний энергооборудования (котлы, вспомогательное оборудование котельных установок, холодильные установки, насосы и т.д.)	Технологическое обслуживание (при необходимости ремонт) энергооборудования (холодильники, тепловые завесы, стиральная машина (дошкольная группа), плиты, духовой шкаф, посудомоечная машина) осуществляется МУП «Диксонсервис» МК № 03/24-У от 01.02.2024г «Обслуживание систем тепло водоснабжения, водоотведения и электроснабжения»	
27. Наличие и состояние:		
- Водоснабжения	имеется, состояние удовлетворительное	
- Электроснабжения	имеется, состояние удовлетворительное	
- Канализации	имеется, состояние удовлетворительное	
- Вентиляции	пригодна к дальнейшей эксплуатации, акт ревизии вентиляционных систем от 22.04.2022г. Испытательная электротехническая лаборатория ООО «Импульс»	
28. Анализ результатов оценки	Замечания по проверке готовности к 2023-2024 учебному	

<p>готовности общеобразовательной организации и устранения нарушений, выявленных в ходе ее проведения к началу предыдущего года</p>	<p>году, были учтены и приняты в работу:</p>		
	<p>№ п/н</p>	<p>Замечания</p>	<p>Устранения</p>
	<p>1.</p>	<p>Установить дополнительные камеры системы видеонаблюдения разместив на уязвимых и критических элементах объекта.</p>	<p><b>выполнено</b> МК № 23/23-Р на монтажные работы системы видеонаблюдения и системы контроля допуском с функцией автоматического открывания замка при срабатывании пожарной сигнализации в ТМК ОУ «Диксонская средняя школа», по адресу: п.г.т. Диксон, ул. Водопьянова, д. 17 от 14.07.2023г, ИП Лой В.П.</p>
	<p>2.</p>	<p>Оборудовать потенциально опасные участки охранной сигнализацией, на открытие двери, с выводом тревожного извещения в помещение охраны</p>	<p><b>выполнено</b> МК № 23/23-Р на монтажные работы системы видеонаблюдения и системы контроля допуском с функцией автоматического открывания замка при срабатывании пожарной сигнализации в ТМК ОУ «Диксонская средняя школа», по адресу: п.г.т. Диксон, ул. Водопьянова, д. 17 от 14.07.2023г, ИП Лой В.П.</p>
	<p>3.</p>	<p>Обеспечить круглосуточную физическую охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций</p>	<p>не требуется, так как объекту присвоена 4 категория</p>
<p>4.</p>	<p>Оборудовать объект и территорию системой оповещения и управления эвакуацией для передачи голосовой информации с источником бесперебойного питания.</p>	<p><b>не исполнено</b></p>	



<p>29. Соблюдение требований к работникам и их подготовке</p>	<p>Осуществляется на постоянной основе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-проверка документа, удостоверяющего личность;</li> <li>-наличие справки об отсутствии судимости;</li> <li>-проверка документа об образовании в реестре ФИСФРДО;</li> <li>-наличие личной медицинской книжки;</li> <li>-обязательное прохождение периодического медицинского осмотра, наличие голограммы по гигиенической подготовке и аттестации.</li> <li>-постоянное контролирование знаний и соблюдение работниками требований инструкций по охране труда, технике безопасности, санитарии и противопожарной безопасности.</li> </ul> <p><b>Повышение квалификации по вопросам охраны труда, пожарной безопасности:</b></p> <p><b>Директор школы</b> - «Обучение в области пожарной безопасности для руководителей организаций и ответственных лиц», 24ч, 13.05.2024г Протокол № 1017П/24; «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» объем программы 8 часа (ов), 2023г; «Обучение по Охране труда общие вопросы» – 16 ч, 2023г.; «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков», 2023г; «Совершенствование деятельности образовательных учреждений в связи с изменениями в трудовом законодательстве об образовании», 17ч, 2024г</p> <p><b>Педагогический и технический персонал</b></p> <p>«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» объем программы 8 часа (ов), 2023г- 12 человек (педагоги)</p> <p>«Оказание первой помощи пострадавшим» 10 человек (персонал) 2023г;</p> <p>«Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»- 1 человек (педагог-организатор), 2023г;</p> <p>«Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков»- 22 человека, 2023г;</p> <p>«Использование (применение) средств индивидуальной защиты» - 10 человек (персонал школы) 2023г.</p> <p><b>Педагогические работники</b>- 100% имеют курсы повышения квалификации по обновленным ФГОС по преподаваемым предметам 2022г, 2023г.</p>
<p>30. Соблюдение требований охраны труда электротеплотехнического и электротехнологического</p>	<p>Изданы приказы по соблюдению требований охраны труда, утверждены инструкции, ведется журнал.</p> <p>1) Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство в школе № 01/94 от 06.08.2024г</p>



персонала	<p>2) Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.</p> <p>3) Инструкция по электробезопасности для обучающихся.</p> <p>4) Инструкция по электробезопасности для персонала.</p>
31. Укомплектование рабочих мест обязательной документацией	<p>Проведена специальная оценка условий труда, от «27» мая 2020г.</p> <p>Разработана Программа профессиональных рисков от «20» декабря 2022г., инструкции по охране труда на рабочих местах:</p> <p>№ 1 Рабочее место директора школы (1)</p> <p>№ 2 Рабочее место заместителя директора школы (по УВР) (1);</p> <p>№ 3 Рабочее место заведующего хозяйством (1);</p> <p>№ 4 Рабочее место секретаря - машинистки (1);</p> <p>№ 5 Рабочее место лаборанта (1);</p> <p>№ 6 Рабочее место библиотекаря (1);</p> <p>№ 7 Рабочее место медицинской сестры (диетической) (1);</p> <p>№ 8 Рабочее место помощника воспитателя (1);</p> <p>№ 9 Рабочее место педагога - организатора (1)</p> <p>№ 10 Рабочее место учителя математики (1)</p> <p>№ 11 Рабочее место учителя физики (1)</p> <p>№ 12 Рабочее место учителя химии, биологии (1)</p> <p>№ 13 Рабочее место учителя русского языка и литературы (2)</p> <p>№ 14 А Рабочее место учителя начальных классов (1);</p> <p>№ 14-1А Рабочее место учителя начальных классов (1);</p> <p>№ 14 -2 А Рабочее место учителя начальных классов (1);</p> <p>№ 15 Рабочее место учителя физической культуры (1)</p> <p>№ 17 Рабочее место учителя английского языка (1)</p> <p>№ 18 Рабочее место учителя истории, ОБЖ (1)</p> <p>№ 19 Рабочее место педагога дополнительного образования (2)</p> <p>№ 20 Рабочее место воспитателя (2)</p> <p>№ 21 Рабочее место музыкального руководителя (1)</p> <p>№ 22 Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1)</p> <p>№ 23 рабочее место слесаря – сантехника (1)</p> <p>№ 24 Рабочее место гардеробщика (1)</p> <p>№ 25 Рабочее место дворника (1)</p> <p>№ 26 Рабочее место кладовщика (1)</p> <p>№ 27 Рабочее место повара (3)</p> <p>№ 28 Рабочее место кухонного рабочего (2)</p> <p>№ 29 Рабочее место мойщика посуды (1)</p> <p>№ 30 Рабочее место уборщика служебных помещений (10)</p> <p>№ 31 Рабочее место сторожа (4)</p> <p>№ 32 Рабочее место машиниста по стирке белья (1)</p> <p>№ 33 Рабочее место грузчика (1)</p>

Замечания и предложения комиссии: *Нарушение Т.П. от 2019 года №1006. Журнал №31 (отсутствует реверс системы оповещения на звонке (территория)).*

---



---



---



---




---













---

Исполняющая обязанности директора  
ТМК ОУ «Диксонская средняя школа»



Светкина Н.И.  
(расшифровка)

Подписи членов комиссии:

	Друшпова Татьяна Александровна
	Аксютина Элиза Исаевна
	Белых Вера Николаевна
 с.п. Катяна	Большакова Надежда Васильевна
 Ковч	Донченко Екатерина Николаевна
 Иванова	Иванова Галина Анатольевна
 Жестянкин	Жестянкин Станислав Владимирович
 Тюкпиев	Тюкпиев Евгений Арсентьевич
 назнач. на др. должность	Трофимов Антон Николаевич
 отпуск	Шопин Андрей Анатольевич